

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR38274003

FORNECEDOR SOLICITANTE

THOR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 79.846.341/0001-32

RUA MONTEIRO LOBATO, 747, DISTRITO INDUSTRIAL – CEP: 89120-000 – TIMBÓ/SC - BRASIL

FABRICANTE

THOR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 79.846.341/0001-32

RUA MONTEIRO LOBATO, 747, DISTRITO INDUSTRIAL – CEP: 89120-000 – TIMBÓ/SC - BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

Portaria nº 90 de 09/03/2022 do INMETRO, ABNT NBR NM 60884-1:2010 e ABNT NBR 14136:2012
versão corrigida 5:2021

Escopo de fornecimento

PLUGUE PARA USO DOMÉSTICO E ANÁLOGO

Plugue não desmontável 2P, sem contato terra, padrão NBR 14136
Corrente e Tensão nominal: 20A / 250V~

Data de Início da certificação: **05 DE JUNHO DE 2022**

Data da validade da certificação: **04 DE JUNHO DE 2028**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **SF.3934213 e SF.4262438**

Certificado desde: **28 DE JANEIRO DE 2008**


Amanda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU
VERITAS**
2206090929001

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
Cep: 04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br





Certificado de Conformidade

BR38274003

Lista de Produtos

Marca	Modelo (Designação comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras (quando existente)
THOR	Plugue 2P	- Tipo do cabo: Cabo Flexível PP Plano, 300/500V, Cobre/PVC/PVC-ST5 NM 247-5 Classe 5 - Seção do Cabo: 1,5 mm ² para 16A - Ângulo de saída do cabo: 90° - Tipo de pinos: não maciços sem luvas isolantes. - Tipo de bornes: N/A - Cor: Preto	Não Aplicável

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 18/03/2022

Relatórios de Ensaio: DPC 375/2020 de 13/11/2020, DPC 171/2021 de 28/05/2021, DPC 410/2021 de 30/11/2021, DPC 153/2022 de 06/05/22, emitidos pelo Labelo – CRL-0075

Histórico

Data de emissão	Descrição
07/06/2022	Recertificação do certificado BR33762003

